

Ημ/νία: 29/10/2025

Αρ. Πρωτ.: 66884

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

Προς: ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Θέμα: Παροχή Διευκρινίσεων επί του ανοιχτού διαγωνισμού «Ψηφιακή αναβάθμιση των Υποδομών Αποχέτευσης στα Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.) Δράμας, Ηρακλείου, Λαμίας, Λάρισας, Πάτρας, Κομοτηνής και Θεσσαλονίκης»

Αξιότιμοι Κύριοι,

Σε συνέχεια ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του διαγωνισμού με αντικείμενο την Ψηφιακή αναβάθμιση των Υποδομών Αποχέτευσης στα Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.) Δράμας, Ηρακλείου, Λαμίας, Λάρισας, Πάτρας, Κομοτηνής και Θεσσαλονίκης, σας γνωστοποιούμε τα εξής:

Ερώτηση 1

Στο Τεύχος της Διακήρυξης, Παράγραφος 1.2.1. Περιγραφή Αντικειμένου και Κατευθυντήριες Γραμμές (σελ.3) αναφέρεται: «Για τη μέτρηση του υδραυλικού φορτίου, απαιτείται η τοποθέτηση μετρητών παροχής, ενώ για τη μέτρηση του ρυπαντικού φορτίου, απαιτείται η εγκατάσταση 24ωρων δειγματοληπτών αποβλήτων»

Επιπρόσθετα, στο ίδιο Τεύχος, Παράγραφος 1.2.5. Φρεάτιο Συλλογής Αποβλήτων (σελ. 4) αναφέρεται: «Από το εν λόγω φρεάτιο θα αντλεί απόβλητα η δειγματοληπτική διάταξη 24ωρης λειτουργίας.». Και παρακάτω, Παράγραφος 1.2.6. Συνδεσμολογία – Υλικά Σωληνώσεων αναφέρεται: «Ο 24ωρος δειγματολήπτης θα πρέπει να τοποθετηθεί σε οριζόντια επιφάνεια επάνω σε βάση από μπετόν.»

Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε, πόσα είναι το πλήθος των δειγμάτων που θα πρέπει να λαμβάνει ο δειγματολήπτης κατά την 24ωρη λειτουργία του;

Απάντηση: Ο δειγματολήπτης θα φέρει ένα δοχείο συλλογής με δυνατότητα αποθήκευσης έως 24 δειγμάτων ανά ημέρα και θα τοποθετηθεί επί οριζόντιας βάσης από οπλισμένο σκυρόδεμα (μπετόν)

Ερώτηση 2

Στο Τεύχος της Διακήρυξης, Παράγραφος 1.2.1. Περιγραφή Αντικειμένου και Κατευθυντήριες Γραμμές (σελ.3) αναφέρεται: «Οι διατάξεις μέτρησης παροχής και δειγματοληψίας θα εγκατασταθούν, κατά κανόνα, εντός του ορίου του όμορου πεζοδρομίου κάθε επιχείρησης.»

Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε, στην τιμή του προϋπολογισμού περιλαμβάνεται και το κόστος αποκατάστασης του πεζοδρομίου που θα γίνει η εγκατάσταση των διατάξεων;

Απάντηση: Διευκρινίζεται ότι στην τιμή του προϋπολογισμού απαιτείται να περιλαμβάνεται και το σύνολο των δαπανών που αφορούν την πλήρη αποκατάσταση του πεζοδρομίου στην αρχική του κατάσταση, μετά την εγκατάσταση των διατάξεων.

Οι παρούσες διευκρινίσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης και υπερισχύουν σε περίπτωση αντίθεσης με προηγούμενες διατυπώσεις αυτής.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση

Με εκτίμηση
Για την ETBA ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.

Περικλής Νικολάου
Σύμβουλος Διοίκησης

